



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe firma conjunta

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria Nro 5 - LP 23/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 23.2022

OBRA: “ELECTRIFICACIÓN DE LAS VÍAS N° 13, 14 & VÍA DE SERVICIO EN LA ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN – LÍNEA GRAL. ROCA”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 05

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 24° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

En el ítem 11.2.1.3 del PET se refiere a una señal visual y auditiva del poste terminal la cual será indicadora de sobretensiones. Solicitamos que se indiquen especificaciones técnicas de la señal mencionada.

RESPUESTA: Se aclara que no es necesario contar con este tipo de señal.

