



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Provisión y recambio de baterías (UPS)



1) Contenido

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN..... | 3 |
| 2) CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA..... | 3 |
| 3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN..... | 3 |
| 4) ESPECIFICACIONES TECNICAS | 4 |
| 5) PLANILLA DE COTIZACIÓN..... | 6 |



1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de esta contratación se fundamenta en la necesidad de contar con la provisión y recambio de baterías de equipos de alimentación ininterrumpida (UPS) instalados en el Datacenter de la organización y en la Sala de Datos del Museo Ferroviario.

Considerando que las baterías actualmente instaladas y sobre las que se solicita su reemplazo se encuentran fuera del ciclo de vida útil, reviste vital importancia el presente requerimiento para que las UPS puedan operar sin fallos y a pleno uso de su capacidad en caso de un corte de energía para garantizar la normal operatoria de la compañía.

2) CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA

2.1) Lugar de entrega

El oferente deberá realizar el recambio en el domicilio de ADIFSE (Av. Dr. Ramos Mejía 1302) y en el Museo Ferroviario (Av. Del Libertador 405)

2.2) Plazo de Entrega/Ejecución

El plazo de entrega e instalación máximo admisible será de 30 días corridos a partir de la notificación de la Orden de compra.

Se deberá coordinar la entrega con personal técnico de ADIFSE a Andrés Garavaglia agaravaglia@adifse.com.ar o Sergio Giupponi sgiupponi@adifse.com.ar

2.3) Condiciones de la entrega

El oferente será el encargado de realizar el recambio de las baterías y en el caso que dicho recambio implique riesgo en la operación del servicio, ADIFSE podrá solicitar que dichas tareas se realicen fuera del horario de actividad o el mismo sea realizado durante los fines de semana.

La adjudicación y posterior entrega se realizará por la totalidad de los ítems cotizados, no admitiendo entregas parciales.

3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar en dólares estadounidenses.

3.1) Forma de facturación

La forma de facturación será en PESOS ARGENTINOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la fecha de emisión de la Factura, debiendo el adjudicatario:



- En carácter de leyenda, informar en la factura el *tipo de cambio utilizado* (Vendedor BNA Dólar Divisa). También debe informar la *fecha del tipo de cambio* (día anterior a la fecha de emisión de la factura).
- Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el *monto en dólar estadounidense*.
- Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del proveedor.

4) ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1) Propuesta a Cotizar:

Se requiere que el oferente provea y realice el recambio de baterías de las siguientes UPS:

| Objeto | Descripción |
|---|--|
| UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541 | Provisión y Cambio de Baterías internas y externas |
| UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493 | Provisión y Cambio de Baterías internas y externas |
| UPS KSTAR 40Kva | Provisión y Cambio de Baterías Externas |

4.2) Características técnicas

| Objeto | Descripción |
|--|---|
| Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541 | Provisión de baterías nuevas (48) |
| | Mano de Obra para el cambio de baterías (48) |
| | Limpieza general |
| | Revisión general del equipo |
| | Puesta a punto y chequeos |
| | La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/5Ah) |



| | |
|---|--|
| | Garantía por las baterías 12 meses |
| Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493 | Provisión de baterías nuevas (48) Mano de Obra para el cambio de baterías (48) Limpieza general Revisión general del equipo Puesta a punto y chequeos La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/5Ah) Garantía por las baterías 12 meses |
| Provisión y Cambio de Baterías Externas UPS KSTAR 40Kva | Provisión de baterías nuevas externas (32) Mano de Obra para el cambio de baterías externas (32) Limpieza general Revisión general del equipo Puesta a punto y chequeos La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/45Ah) Garantía por las baterías 12 meses |
| En todos los casos las baterías deberán ser nuevas sin uso anterior y su fecha de fabricación no deberá ser anterior a 2023. El oferente deberá garantizar el buen funcionamiento de las baterías por al menos un año a partir de la fecha de puesta en marcha | |



5) PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Descripción | Cantidad | Valor unitario (IVA no incluido) | Valor Total (IVA no incluido) | Alicuota de IVA aplicable | Moneda |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541 | 48 | | | | |
| Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493 | 48 | | | | |
| Provisión y Cambio de Baterías Externas UPS KSTAR 40Kva | 32 | | | | |
| | TOTAL OFERTA SIN IVA \$ | | | | |
| | TOTAL OFERTA CON IVA \$ | | | | |

OFERTA TOTAL EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA- (Indicar en números) =

OFERTA TOTAL EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA- (Indicar en letras) =

RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE:

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo decimal.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - Provisión y recambio de baterías UPS_v3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.