



# **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## **Provisión y recambio de baterías (UPS)**



## 1) Contenido

1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.....	3
2) CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA.....	3
3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN.....	3
4) ESPECIFICACIONES TECNICAS .....	4
5) PLANILLA DE COTIZACIÓN.....	6



## 1) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de esta contratación se fundamenta en la necesidad de contar con la provisión y recambio de baterías de equipos de alimentación ininterrumpida (UPS) instalados en el Datacenter de la organización y en la Sala de Datos del Museo Ferroviario.

Considerando que las baterías actualmente instaladas y sobre las que se solicita su reemplazo se encuentran fuera del ciclo de vida útil, reviste vital importancia el presente requerimiento para que las UPS puedan operar sin fallos y a pleno uso de su capacidad en caso de un corte de energía para garantizar la normal operatoria de la compañía.

## 2) CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA

### 2.1) Lugar de entrega

El oferente deberá realizar el recambio en el domicilio de ADIFSE (Av. Dr. Ramos Mejía 1302) y en el Museo Ferroviario (Av. Del Libertador 405)

### 2.2) Plazo de Entrega/Ejecución

El plazo de entrega e instalación máximo admisible será de 25 días corridos a partir de la notificación de la Orden de compra.

Se deberá coordinar la entrega con personal técnico de ADIFSE a Andrés Garavaglia [agaravaglia@adifse.com.ar](mailto:agaravaglia@adifse.com.ar) o Sergio Giupponi [sgiupponi@adifse.com.ar](mailto:sgiupponi@adifse.com.ar)

### 2.3) Condiciones de la entrega

El oferente será el encargado de realizar el recambio de las baterías y en el caso que dicho recambio implique riesgo en la operación del servicio, ADIFSE podrá solicitar que dichas tareas se realicen fuera del horario de actividad o el mismo sea realizado durante los fines de semana.

La adjudicación y posterior entrega se realizará por la totalidad de los ítems cotizados, no admitiendo entregas parciales.

## 3) MODALIDAD DE COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar en dólares estadounidenses.

### 3.1) Forma de facturación

La forma de facturación será en PESOS ARGENTINOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (dólar divisa) del día anterior a la fecha de emisión de la Factura, debiendo el adjudicatario:



- En carácter de leyenda, informar en la factura el *tipo de cambio utilizado* (Vendedor BNA Dólar Divisa). También debe informar la *fecha del tipo de cambio* (día anterior a la fecha de emisión de la factura).
- Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el *monto en dólar estadounidense*.
- Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean agregados a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del proveedor.

#### 4) ESPECIFICACIONES TECNICAS

##### 4.1) Propuesta a Cotizar:

Se requiere que el oferente provea y realice el recambio de baterías de las siguientes UPS:

Objeto	Descripción
UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541	Provisión y Cambio de Baterías internas y externas
UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493	Provisión y Cambio de Baterías internas y externas
UPS KSTAR 40Kva	Provisión y Cambio de Baterías Externas

##### 4.2) Características técnicas

Objeto	Descripción
Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541	Provisión de baterías nuevas (48)
	Mano de Obra para el cambio de baterías (48)
	Limpieza general
	Revisión general del equipo
	Puesta a punto y chequeos
	La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/5Ah)



	Garantía por las baterías 12 meses
Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493	Provisión de baterías nuevas (48) Mano de Obra para el cambio de baterías (48)  Limpieza general  Revisión general del equipo  Puesta a punto y chequeos  La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/5Ah)  Garantía por las baterías 12 meses
Provisión y Cambio de Baterías Externas UPS KSTAR 40Kva	Provisión de baterías nuevas externas (32 ) Mano de Obra para el cambio de baterías externas (32)  Limpieza general  Revisión general del equipo  Puesta a punto y chequeos  La marca, tipo y modelo de las baterías provistas deben ser las que indica APC (VISION/YUASA/KAISE - 12V/45Ah)  Garantía por las baterías 12 meses
En todos los casos las baterías deberán ser nuevas sin uso anterior y su fecha de fabricación no deberá ser anterior a 2023. El oferente deberá garantizar el buen funcionamiento de las baterías por al menos un año a partir de la fecha de puesta en marcha	



### 5) PLANILLA DE COTIZACIÓN

Descripción	Cantidad	Valor unitario (IVA no incluido)	Valor Total (IVA no incluido)	Alicuota de IVA aplicable	Moneda
Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLI SN QS1441274541	48				
Provisión y Cambio de Baterías internas y externas de UPS APC modelo SURT5000XLISN QS1441274493	48				
Provisión y Cambio de Baterías Externas UPS KSTAR 40Kva	32				
	<b>TOTAL OFERTA SIN IVA \$</b>				
	<b>TOTAL OFERTA CON IVA \$</b>				

**OFERTA TOTAL EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA- (Indicar en números) =**

**OFERTA TOTAL EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES -sin IVA- (Indicar en letras) =**

**RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE:**

*En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo decimal.*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** PLIET - Provisión y recambio de baterías UPS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.