



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Informe firma conjunta

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N 2- LP 01-25: “MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815 Vcc- RAMAL ELÉCTRICO ONCE-MORENO- FERROCARRIL GENERAL SARMIENTO”

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025

Obra: “MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815 Vcc- RAMAL ELÉCTRICO ONCE-MORENO- FERROCARRIL GENERAL SARMIENTO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N° 1

Respecto al Ítem 7.3.2.3 (Ductos para tendido de cables interconectores), donde se mencionan tubos de PEAD corrugado. Se aceptan PEAD Liso?

Respuesta:

“Sobre la consulta efectuada, se indica que solo podrán utilizarse tubos de PEAD de perfil corrugado, de acuerdo con los lineamientos técnicos especificados en el PCP”.