

Buenos Aires,

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA

LICITACION PUBLICA N°49-ADIF-2015

“MODULOS, CUBIERTAS, SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO BELGRANO SUR.”

Se informa que la presente Circular Aclaratoria forma parte de la documentación de la Contratación de la referencia, en el marco de lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras:

- 1) En la planilla de cotización de la Oferta: **MÓDULO BOLETERÍA PRINCIPAL – EST. FOURNIER – andén descendente**, en el ítem 3.1, dónde dice:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%, barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	544,50
------	--	----	--------

Debe decir:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%, barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	148,50
------	--	----	--------

Codr. Guillermo Sastre
Subgerente de Compras y Contrataciones
ADIF S.E.

Codr. SERGIO ETCHECOTTE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

2) En la planilla de cotización de la Oferta: **MÓDULO BOLETERÍA PRINCIPAL – EST. LAFERRERE – andén descendente**, en el ítem 3.1, dónde dice:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%, barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	408,83
------	--	----	--------

Debe decir:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%. barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	111,50
------	--	----	--------

3) En la planilla de cotización de la Oferta: **MÓDULO BOLETERÍA PRINCIPAL – EST. INDEPENDIENCIA**, en el ítem 3.1, dónde dice:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%, barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	524,70
------	--	----	--------

Debe decir:

3.1.	Chapa plegada prepintada color NEGRO, tipo cincalum trapezoidal de BWG N°25, pendiente mínima 10%, barrera de vapor de 200 micrones, aislación térmica de lana de vidrio 70mm, incluye zinguería y desagües pluviales. Correas de pendientes de acero galvanizado C120 (perfilería sujeta a cálculo)	m2	143,10
------	--	----	--------

Coor. Guillermo Sastra
Subgerente de Compras y Contrataciones
ADIF S.E.

Codr. SERGIO ETCHETTO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ASOCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Arq. M. Cristina Erro
Responsable Área Arquitectur.
ADIF S.E.