



Buenos Aires, 02 de Agosto de 2018

**CIRCULAR CON CONSULTA N°05**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° LP 40-ADIF-2018**

**"PROVISIÓN Y MONTAJE DE ENTREPISO EN MUSEO NACIONAL FERROVIARIO  
RAÚL SCALABRINI ORTIZ"**

**CONSULTA N°1**

Ítem 3.1.4 "Provisión y colocación cielorraso desmontable Metálico 610x610 mm". Necesitaríamos se especifique un poco más de qué tipo de cielorraso se trata, y de ser posible se establezca un modelo y/o marca.

**RESPUESTA N°1**

Provisión y colocación de cielorraso desmontable metálico, combinado con productos que aumenten su absorción acústica (lana de vidrio u otros materiales disponibles) para obtener la absorción acústica necesaria en el ambiente.

Compuesto por Bandejas Metálicas perforadas para Cielorraso desmontable de 610x610 mm, con borde rebajado, aptas para montar sobre perfilierías "T" standard 15/16" (25 mm), con un espesor de 0.45 mm. Color blanco.

Ing. Eduardo Golijow

**Gerente de Abastecimiento y  
Logística  
ADIF Sociedad del Estado**

Ing. Guillermo Puentes

**Gerente de Ingeniería  
ADIF Sociedad del Estado**