

**CIRCULAR N° 05**

**LICITACIÓN PÚBLICA ADIF 58/2016**

**OBRA: RENOVACIÓN DE CABLES DE RETORNO DE LA LÍNEA ROCA**

**ADIF**, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

**ACLARACIÓN CON CONSULTA**

**CONSULTA N° 1**

En el punto 3 - Alcance de los Trabajos, punto 3.1 Objeto, se menciona que se ejecutarán trabajos en los Puntos Medios de las Ligas de Impedancia a las Barras de Neutros en SE Temperley, PAT Glew y PAT Ezeiza y en el punto 3.2 - Particularidades de los Trabajos a Ejecutar menciona que además se deben ejecutar trabajos en PSE Pza. Constitución y PSA Remedios de Escalada. Solicitamos por favor aclarar si estos dos últimos sectores están dentro del alcance de la obra. En caso de ser correcto, solicitamos planos de la traza de los conductores en dichos sectores.

**Respuesta:**

Los sectores PSE Pza. Constitución y PSA Remedios de Escalada se encuentran fuera del alcance de la presente licitación.

**CONSULTA N° 2**

En la visita de obra se mencionó que los cruces de vías podrían realizarse con caño PEAD. Favor de confirmar si es factible esta solución y el diámetro y espesor que deberían tener los mismos.

**Respuesta:**

Los caños y sus características son los detallados en el PCP (Pliego de Condiciones Particulares), folio 81, Sección S3, página 44.

**CONSULTA N° 3**

Se observó en la visita de obra que existen faltantes de las placas de cobre que vinculan los puntos medios de las ligas de impedancia con los terminales de los cables de 1x150 mm<sup>2</sup>. Favor de indicar si dichas placas son provisión del contratista.

**Respuesta:**

Las placas referidas faltantes para el conexionado de los cables de 150 mm<sup>2</sup> son parte de la provisión del contratista al igual que todo otro faltante que no permitiese la ejecución completa de la obra.



**Ing. Eduardo Golijow**

Gerente de Abastecimiento y Logística  
ADIF Sociedad del Estado



Ing. Eugenio Commenge  
Director  
Administración de Infraestructura  
Ferroviaria S.E.

P/A

**Ing. Heraldo Spies**

Gerente de Ingeniería y Construcciones  
ADIF Sociedad del Estado