



Continua en plano URE 10

NOTA:  
El Contratista inclura los calculos de cables protecciones etc., junto al diseno de los tableros

**NO APTO CONSTRUCCION**

EL CABLEADO SE REALIZARA CON LOS SIGUIENTES COLORES:  
380/220VCA=  
\*FASE R: MARRON  
\*FASE S: NEGRO  
\*FASE T: ROJO  
\*NEUTRO: CELESTE  
24VCA=  
\*FASE y NEUTRO: BLANCO

Nota:Las medidas seran verificadas en obra.

		OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAYA DE CARGA DE COMBUSTIBLES EN RETIRO LINEA SAN MARTIN	
ESCALA S/E 01 ENE/17    03 00/00 02 00/00    04 00/00		ELECTRICAS - FUNCIONAL TPC HOJA 1	
		SM-OC-015-PL23	
			PLANO <b>A23</b>