



NO APTO CONSTRUCCION

NOTAS

- LOS APARATOS DE MANIOBRA, SENALIZACION Y COMANDO A UTILIZAR SERAN SCHNEIDER
- EL ESPACIO DE RESERVA MINIMO SIN EQUIPAR DEBE SER EL 25%
- LOS GABINETES QUE CONFORMAN EL TABLERO SERAN GABINETES MODULARES IP55 S/PLIEGO, DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL ESQUEMA TOPOGRAFICO
- EL CABLEADO SE REALIZARA CON LOS SIGUIENTES COLORES:
 380/220VCA=
 *FASE R: MARRON
 *FASE S: NEGRO
 *FASE T: ROJO
 *NEUTRO: CELESTE
 24VCA=
 *FASE y NEUTRO: BLANCO

Nota: Las medidas seran verificadas en obra.

 Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación		OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAYA DE CARGA DE COMBUSTIBLES EN RETIRO LINEA SAN MARTIN	
ESCALA 1:10 01 ENE/17 03 00/00 02 00/00 04 00/00		ELECTRICAS - TOPOGRAFICO TPC	
 SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA		SM-OC-015-PL26	
			PLANO A26